

会議結果のお知らせ

附属機関等の名称	栃木県環境影響評価技術審査会	
会議の公開について	公開	
平成27年度第1回栃木県環境影響評価技術審査会結果 概要		
1. 日時 平成27年10月22日 15時00分から16時40分		
2. 場所 真岡市公民館中村分館 研修室		
3. 出席者 委員8名		
4. 議題及び結果		
(1) 会長の選任について		
委員の互選により、山島哲夫委員が会長に選任された。また、山島会長から会長職務代理者について、大久保達弘委員の指名があった。		
(2) 神鋼真岡発電所建設計画環境影響評価準備書について		
このことについて、事業者（株式会社神戸製鋼所）が準備書の概要等について説明し、委員からは以下の意見等が出された。		
<ul style="list-style-type: none">・ 発電電力量当たりの二酸化炭素排出量について・ コンバインドサイクル発電設備について（発電効率等）・ 工事中排水の放流先である防災調節池の植物への影響について・ 空気冷却式復水器による周辺気温への影響について・ 地下水採取に伴う計画地地盤への影響について 等		
(3) その他		
今後のスケジュールについて、事務局から説明した。		
問い合わせ先	栃木県環境森林部環境森林政策課	電話 028-623-3294 FAX 028-623-3259

会議結果のお知らせ

附属機関等の名称	栃木県環境影響評価技術審査会	
会議の公開について	公開	
平成27年度第2回栃木県環境影響評価技術審査会結果 概要		
1. 日時 平成27年12月24日 13時30分から15時10分		
2. 場所 栃木県庁研修館 402研修室		
3. 出席者 委員10名		
4. 議題及び結果（神鋼真岡発電所建設計画環境影響評価準備書について）		
（1）委員意見に対する事業者の見解について		
事業者（（株）神戸製鋼所）が説明し、委員と質疑応答が行われた。（騒音・振動、地盤沈下、動植物、温排気に関すること）		
（2）技術審査会の素案について		
素案（以下のとおり）について、表現を一部修正した上で、技術審査会の意見とすることが了承された。		
・ 工事の実施に伴う騒音について、必要に応じて環境保全措置を実施するなど、周辺への影響に十分に留意すること。		
・ 施設の稼働に伴う騒音について、必要に応じて環境保全措置を実施するなど、供用時における周辺環境への影響に十分に留意すること。		
・ 施設の稼働に伴う振動について、必要に応じて環境保全措置を実施するなど、供用時における周辺環境への影響に十分に留意すること。		
・ 国内初の本格的な内陸型火力発電所の設置計画であるため、温排気等による環境への影響について引き続き知見の集積に努め、供用時の環境保全に万全を期すこと。		
（3）その他		
今後のスケジュールについて、事務局から説明した。		
問い合わせ先	栃木県環境森林部環境森林政策課	電話 028-623-3294 FAX 028-623-3259