

水質基準適用事業場

1. 産業系施設（令別表第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号 番号 (設置数)
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m^3 /日)	試料採取日	排水濃度 (pg -TEQ/L)	適用基準 (pg -TEQ/L)	
1	昭和電工(株) 小山事業所	小山市犬塚1-480	アルミニウム合金製造施設	24	連続	30	10625	H21.10.30	4.7	10	12(4)

2. 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの（令別表第二第15号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号 番号 (設置数)
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m^3 /日)	試料採取日	排水濃度 (pg -TEQ/L)	適用基準 (pg -TEQ/L)	
1	足利市南部クリーンセンター	足利市野田町826-1	灰貯留施設	24	連続	30	35	H21.1.22	0.82	10	15(1)

3. その他の施設（令別表第二第16号・第17号・第18号・第19号）を設置する工場又は事業場

事業場 番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	使用の状況			測定結果				特定施設号 番号 (設置数)
				1日あたりの 使用時間(時間)	使用時間 間隔(時間)	月使用日数 (日/月)	日排水量 (m^3 /日)	試料採取日	排水濃度 (pg -TEQ/L)	適用基準 (pg -TEQ/L)	
1	栃木県県央浄化センター	河内郡上三川町多功1159	下水道終末処理施設	24	連続	30	31727	H21.10.23	0.00046	10	18(1)
2	大岩藤浄化センター	栃木市藤岡町藤岡4016	下水道終末処理施設	24	連続	30	5290	H21.10.23	0.00066	10	18(1)
3	足利市水処理センター	足利市鶴木町183-3	下水道終末処理施設	24	連続	30	55020	H21.6.17	0.0012	10	15(1), 18(1)