

## 既存ブロック塀等安全点検表

太枠部 を記入してください。

点検者

注意) 点検を行った建築主又は設計者の氏名を記入してください。(設計者の場合は事務所名も記入してください。)  
 お願い) 設計者が点検を行った場合は、建築主に点検結果を説明してください。

塀の所在地

注意) 塀がある敷地の住所(地名地番)を記入してください。

## 【点検結果】

該当する【塀の種類】(※1)及び【塀の位置】(※2)の点検結果表の欄に点検結果を記入してください。

※1 補強(鉄筋が入っている)コンクリートブロック造の塀又は組積造(れんが造、石(大谷石)造、鉄筋が入っていない  
 コンクリートブロック造)の塀

※2 道路面又は他の面

## 【補強コンクリートブロック造の塀(の部分)】の点検結果表

				点検実施日 年 月 日					
点検項目		点検内容		点検結果 (該当するものを○で囲んでください。)					
				【道路面】			【他の面】		
①	高さ	塀の高さが地面から2.2m以下である。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
②	壁の厚さ	塀の厚さは10cm以上である。 (塀の高さが2m超2.2m以下の場合15cm以上)		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
③	控え壁 (※3)	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
④	基礎	コンクリートの基礎がある。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
⑤	ひび割れ 破損	塀にひび割れや破損がない。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
⑥	傾き ぐらつき	塀に傾きやぐらつきがない。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明

※3 塀の高さが1.2m超の場合に該当

## 【組積造の塀(の部分)】の点検結果表

				点検実施日 年 月 日					
点検項目		点検内容		点検結果 (該当するものを○で囲んでください。)					
				【道路面】			【他の面】		
①	高さ	塀の高さが地盤面から1.2m以下である。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
②	壁の厚さ	塀の厚さは塀の高さの1/10以上である。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
③	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。又は塀の厚さが塀の高さの1.5/10以上である。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
④	基礎	コンクリートの基礎がある。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
⑤	ひび割れ 破損	塀にひび割れや破損がない。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明
⑥	傾き ぐらつき	塀に傾きやぐらつきがない。		はい	いいえ	不明	はい	いいえ	不明

塀の安全性の確保は、所有者の責任です。地震はいつ起こるか分かりません。  
 地震時の事故等を未然に防止するため、塀を自己点検し、適切な維持保全に努めましょう。