

令和4(2022)年度 排ガスばい煙濃度

1系焼却炉(令和4年度)

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R4.5.31	mg/Nm ³	2.8	700 mg/Nm ³ 以下 (約430 ppm以下)	50 ppm以下	○
		ppm	1.7			
	R4.8.29	mg/Nm ³	1.3			○
		ppm	0.8			
	R4.10.17	mg/Nm ³	0.5			○
		ppm	0.3			
	R5.2.20	mg/Nm ³	1.5			○
		ppm	0.9			
窒素酸化物	R4.5.31	ppm	6.5	250以下	70以下	○
	R4.8.29		6.7			○
	R4.10.17		7.1			○
	R5.2.20		7.1			○
硫黄酸化物	R4.5.31	ppm	0.1	(約1600 ppm以下) K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.00052			
	R4.8.29	ppm	0.4			○
		K値(換算)	0.0021			
	R4.10.17	ppm	0.1未満			○
		K値(換算)	0.00052未満			
	R5.2.20	ppm	0.1未満			○
		K値(換算)	0.00055未満			
ばいじん	R4.5.31	g/Nm ³	0.001未満	0.08以下	0.02以下	○
	R4.8.29		0.001未満			○
	R4.10.17		0.001未満			○
	R5.2.20		0.001未満			○
ダイオキシン類	R4.5.31	ng-TEQ/Nm ³	0.0000089	1以下	0.1以下	○
	R4.8.29		0.000011			○
	R4.10.17		0.0000020			○
	R5.2.20		0.0000075			○
水銀	R4.5.31	μg/m ³	2.8	50以下	/	○
	R4.8.29		0.86			○
	R4.10.17		1.0			○
	R5.2.20		0.96			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。

令和4(2022)年度 排ガスばい煙濃度

2系焼却炉(令和4年度)

物質名	測定日	単位	測定値	法規制値	自己規制値	規制値の達成状況
塩化水素	R4.5.30	mg/Nm ³	1.0	700 mg/Nm ³ 以下 (約430 ppm以下)	50 ppm以下	○
		ppm	0.6			
	R4.8.26	mg/Nm ³	0.7			○
		ppm	0.4			
	R4.10.18	mg/Nm ³	0.3			○
		ppm	0.2			
	R5.1.16	mg/Nm ³	0.8			○
		ppm	0.5			
窒素酸化物	R4.5.30	ppm	6.7	250以下	70以下	○
	R4.8.26		7.0			○
	R4.10.18		6.9			○
	R5.1.16		6.7			○
硫黄酸化物	R4.5.30	ppm	0.1未満	(約1600 ppm以下) K値8以下	30ppm以下	○
		K値(換算)	0.00051未満			
	R4.8.26	ppm	0.1			○
		K値(換算)	0.00053			
	R4.10.18	ppm	0.1			○
		K値(換算)	0.00054			
	R5.1.16	ppm	0.1			○
		K値(換算)	0.00053			
ばいじん	R4.5.30	g/Nm ³	0.002未満	0.08以下	0.02以下	○
	R4.8.26		0.001未満			○
	R4.10.18		0.001未満			○
	R5.1.16		0.001未満			○
ダイオキシン類	R4.5.30	ng-TEQ/Nm ³	0.0000098	1以下	0.1以下	○
	R4.8.26		0.0000015			○
	R4.10.18		0.0000080			○
	R5.1.16		0.0000021			○
水銀	R4.5.30	μg/m ³	0.92	50以下	/	○
	R4.8.26		0.26			○
	R4.10.18		0.52			○
	R5.1.16		0.39			○

※ダイオキシン類の測定日欄の日付は、排ガス採取日です。