

令和6(2024)年1月～3月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)
●1月

| 月日 | 下水汚泥投入量(t) | | 塩化水素(ppm) | | 窒素酸化物(ppm) | | 硫黄酸化物(ppm) | | ばいじん(mg/Nm ³) | |
|--------|------------|---------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|-------|
| | | | 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm) | | 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm) | | 自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm) | | 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³) | |
| | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 |
| 1月1日 | **** | 87.8 | **** | 15 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 2日 | **** | 87.8 | **** | 16 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 3日 | **** | 87.4 | **** | 11 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 4日 | **** | 87.8 | **** | 8 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 5日 | **** | 85.0 | **** | 11 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 6日 | **** | 79.8 | **** | 4 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 7日 | **** | 71.1 | **** | 11 | **** | 13 | **** | 0 | **** | 0 |
| 8日 | **** | 69.4 | **** | 20 | **** | 17 | **** | 0 | **** | 0 |
| 9日 | **** | 87.8 | **** | 9 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 10日 | **** | 87.8 | **** | 9 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 11日 | **** | 87.7 | **** | 12 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 12日 | **** | 87.8 | **** | 9 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 13日 | **** | 87.8 | **** | 14 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 14日 | **** | 87.8 | **** | 16 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 15日 | **** | 87.8 | **** | 13 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 16日 | **** | 87.8 | **** | 12 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 17日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 18日 | **** | 87.8 | **** | 7 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 19日 | **** | 87.8 | **** | 9 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 20日 | **** | 87.8 | **** | 14 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 21日 | **** | 87.8 | **** | 15 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 22日 | **** | 87.8 | **** | 10 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 23日 | **** | 38.5 | **** | 3 | **** | 6 | **** | 0 | **** | 0 |
| 24日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 25日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 26日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 27日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 28日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 29日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 30日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 31日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 平均(合計) | **** | 1,923.7 | **** | 11 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 最大値 | **** | 87.8 | **** | 20 | **** | 17 | **** | 0 | **** | 0 |
| 最小値 | **** | 38.5 | **** | 3 | **** | 6 | **** | 0 | **** | 0 |

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。
※****:焼却炉停止中

●2月

| 月日 | 下水汚泥投入量(t) | | 塩化水素(ppm) | | 窒素酸化物(ppm) | | 硫黄酸化物(ppm) | | ばいじん(mg/Nm ³) | |
|--------|------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|-------|
| | | | 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm) | | 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm) | | 自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm) | | 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³) | |
| | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 |
| 2月1日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 2日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 3日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 4日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 5日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 6日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 7日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 8日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 9日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 10日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 11日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 12日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 13日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 14日 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
| 15日 | 35.0 | **** | 0 | **** | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 16日 | 86.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 17日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 18日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 19日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 20日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 21日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 22日 | 87.7 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 23日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 24日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 25日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 26日 | 87.7 | **** | 0 | **** | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 27日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 28日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 29日 | 88.3 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 平均(合計) | 1,268.1 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 最大値 | 88.3 | **** | 0 | **** | 1 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 最小値 | 35.0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。
※****:焼却炉停止中

●3月

| 月日 | 下水汚泥投入量(t) | | 塩化水素(ppm) | | 窒素酸化物(ppm) | | 硫黄酸化物(ppm) | | ばいじん(mg/Nm ³) | |
|--------|------------|---------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|-------|
| | | | 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm) | | 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm) | | 自己規制値:30ppm (法規制値:約160ppm) | | 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³) | |
| | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 | 1系焼却炉 | 2系焼却炉 |
| 3月1日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 2日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 3日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 4日 | 88.0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 5日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 6日 | 87.5 | 42.9 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7日 | 88.4 | 87.8 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8日 | 66.9 | 87.8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 10日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 11日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 12日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 13日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 9 | **** | 0 | **** | 0 |
| 14日 | **** | 87.8 | **** | 4 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 15日 | **** | 87.8 | **** | 4 | **** | 7 | **** | 0 | **** | 0 |
| 16日 | **** | 87.8 | **** | 4 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 17日 | **** | 87.8 | **** | 4 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 18日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 19日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 20日 | **** | 87.8 | **** | 7 | **** | 8 | **** | 0 | **** | 0 |
| 21日 | **** | 87.8 | **** | 5 | **** | 7 | **** | 0 | **** | 0 |
| 22日 | 37.3 | 87.8 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23日 | 88.4 | 81.2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 25日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 26日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 27日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 28日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 29日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 30日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 31日 | 88.4 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** | 0 | **** |
| 平均(合計) | 1,517.3 | 1,528.9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大値 | 88.4 | 87.8 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最小値 | 37.3 | 42.9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。
※****:焼却炉停止中