

令和5(2023)年10月～12月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●10月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
	10月1日	****	88.6	****	6	****	8	****	0	****
2日	****	88.5	****	6	****	8	****	0	****	0
3日	****	88.7	****	5	****	8	****	0	****	0
4日	****	88.8	****	5	****	8	****	0	****	0
5日	****	88.4	****	5	****	8	****	0	****	0
6日	****	88.6	****	5	****	9	****	0	****	0
7日	****	88.8	****	0	****	8	****	0	****	0
8日	****	88.7	****	1	****	9	****	0	****	0
9日	****	88.8	****	5	****	10	****	0	****	0
10日	****	88.8	****	2	****	10	****	0	****	0
11日	****	88.7	****	0	****	10	****	0	****	0
12日	****	88.8	****	3	****	9	****	0	****	0
13日	****	88.8	****	7	****	9	****	0	****	0
14日	****	88.8	****	5	****	9	****	0	****	0
15日	****	88.7	****	8	****	9	****	0	****	0
16日	****	88.8	****	7	****	10	****	0	****	0
17日	****	88.8	****	1	****	10	****	0	****	0
18日	****	88.7	****	0	****	9	****	0	****	0
19日	****	88.7	****	3	****	9	****	0	****	0
20日	48.5	88.7	0	5	2	8	0	0	0	0
21日	88.8	88.6	0	5	0	8	0	0	0	0
22日	88.8	88.7	1	6	0	8	0	0	0	0
23日	88.8	88.8	1	5	0	9	0	0	0	0
24日	88.8	88.8	1	2	0	9	0	0	0	0
25日	88.8	88.7	1	3	0	9	0	0	0	0
26日	88.8	88.8	0	2	0	8	0	0	0	0
27日	88.8	37.8	0	2	0	7	0	0	0	0
28日	88.8	****	1	****	0	****	0	****	0	****
29日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
30日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
31日	86.2	****	2	****	1	****	0	****	0	****
平均(合計)	1,022.7	2,344.4	1	4	0	9	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	2	8	2	10	0	0	0	0
最小値	48.5	37.8	0	0	0	7	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●11月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
	11月1日	86.1	****	3	****	0	****	0	****	0
2日	87.4	****	1	****	1	****	0	****	0	****
3日	88.8	15.9	0	10	0	38	0	0	0	0
4日	88.8	87.4	0	15	0	8	0	0	0	0
5日	88.8	88.8	0	6	0	8	0	0	0	0
6日	88.8	88.8	0	9	0	8	0	0	0	0
7日	88.8	88.8	0	3	0	8	0	0	0	0
8日	88.8	88.6	0	5	0	8	0	0	0	0
9日	37.5	88.8	0	6	1	8	0	0	0	0
10日	****	88.8	****	8	****	8	****	0	****	0
11日	****	88.8	****	4	****	8	****	0	****	0
12日	****	88.7	****	10	****	8	****	0	****	0
13日	****	88.8	****	7	****	8	****	0	****	0
14日	****	88.8	****	10	****	8	****	0	****	0
15日	****	88.6	****	10	****	8	****	0	****	0
16日	****	88.8	****	7	****	8	****	0	****	0
17日	****	88.8	****	8	****	8	****	0	****	0
18日	****	88.8	****	10	****	8	****	0	****	0
19日	****	88.6	****	7	****	8	****	0	****	0
20日	****	88.8	****	6	****	8	****	0	****	0
21日	****	88.7	****	6	****	8	****	0	****	0
22日	47.8	88.7	0	5	2	8	0	0	0	0
23日	88.8	88.8	1	0	0	8	0	0	0	0
24日	88.8	88.7	0	1	0	8	0	0	0	0
25日	88.8	88.7	0	0	0	8	0	0	0	0
26日	88.8	88.6	0	2	0	8	0	0	0	0
27日	88.8	88.5	0	1	0	8	0	0	0	0
28日	88.8	88.8	1	1	0	8	0	0	0	0
29日	88.8	88.7	0	0	0	8	0	0	0	0
30日	88.8	88.8	0	4	0	8	0	0	0	0
平均(合計)	1,502.0	2,410.4	0	6	0	9	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	3	15	2	38	0	0	0	0
最小値	37.5	15.9	0	0	0	8	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中

●12月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm) 自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		窒素酸化物(ppm) 自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		硫黄酸化物(ppm) 自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		ばいじん(mg/Nm ³) 自己規制値:20mg/Nm ³ (法規制値:80mg/Nm ³)	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
	12月1日	88.8	36.7	0	5	0	5	0	0	0
2日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
3日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
4日	47.7	****	0	****	0	****	0	****	0	****
5日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
6日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
7日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
8日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
9日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
10日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
11日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
12日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
13日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
14日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
15日	87.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
16日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
17日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
18日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
19日	88.8	****	0	****	0	****	0	****	0	****
20日	88.8	30.6	0	7	0	28	0	0	0	0
21日	88.8	88.8	0	18	0	8	0	0	0	0
22日	88.8	88.8	0	13	0	8	0	0	0	0
23日	88.8	88.8	0	6	0	7	0	0	0	0
24日	88.8	88.8	0	12	0	8	0	0	0	0
25日	87.8	88.7	0	9	0	8	0	0	0	0
26日	88.8	88.8	1	13	0	8	0	0	0	0
27日	85.9	88.8	0	11	1	8	0	0	0	0
28日	35.9	88.7	0	8	1	8	0	0	0	0
29日	****	88.8	****	11	****	8	****	0	****	0
30日	****	88.8	****	13	****	8	****	0	****	0
31日	****	88.8	****	9	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	2,386.7	1,043.9	0	10	0	9	0	0	0	0
最大値	88.8	88.8	1	18	1	28	0	0	0	0
最小値	35.9	30.6	0	5	0	5	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※****:焼却炉停止中