

令和6(2024)年7月～9月 栃木県下水道資源化工場 常時監視測定結果

1 焼却量及び排ガスばい煙濃度(日平均値)

●7月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm <sup>3</sup> )	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm <sup>3</sup> (法規制値:80mg/Nm <sup>3</sup> )	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
7月1日	88.2	87.7	0	5	0	8	0	0	0	0
2日	88.3	87.8	0	5	0	8	0	0	0	0
3日	88.2	35.6	0	2	0	5	0	0	0	0
4日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
5日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
6日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
7日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
8日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
9日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
10日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
11日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
12日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
13日	88.2	****	1	****	0	****	0	****	0	****
14日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
15日	84.1	****	1	****	1	****	0	****	0	****
16日	88.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
17日	88.2	32.3	1	2	0	29	0	0	0	0
18日	88.2	87.7	0	4	0	8	0	0	0	0
19日	88.2	87.7	1	4	0	9	0	0	0	0
20日	33.6	87.7	1	6	1	9	0	0	0	0
21日	****	87.7	****	6	****	9	****	0	****	0
22日	****	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
23日	****	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
24日	****	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
25日	****	87.7	****	4	****	9	****	0	****	0
26日	****	87.7	****	4	****	9	****	0	****	0
27日	****	87.7	****	4	****	8	****	0	****	0
28日	****	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
29日	****	87.7	****	5	****	9	****	0	****	0
30日	****	87.7	****	3	****	10	****	0	****	0
31日	****	87.7	****	2	****	9	****	0	****	0
平均(合計)	1,705.4	1,471.2	1	4	0	10	0	0	0	0
最大値	88.3	87.8	1	6	1	29	0	0	0	0
最小値	33.6	32.3	0	2	0	5	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※\*\*\*\*:焼却炉停止中

●8月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm <sup>3</sup> )	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm <sup>3</sup> (法規制値:80mg/Nm <sup>3</sup> )	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
8月1日	****	87.7	****	2	****	9	****	0	****	0
2日	46.6	87.7	1	3	2	9	0	0	0	0
3日	88.1	87.7	0	2	0	9	0	0	0	0
4日	88.1	87.7	0	2	0	9	0	0	0	0
5日	87.1	87.7	1	2	1	8	0	0	0	0
6日	86.5	87.7	3	3	1	8	0	0	0	0
7日	87.7	37.0	0	1	0	5	1	0	0	0
8日	88.1	****	0	****	0	****	0	****	0	****
9日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
10日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
11日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
12日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
13日	88.1	****	0	****	0	****	0	****	0	****
14日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
15日	88.1	****	0	****	0	****	0	****	0	****
16日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
17日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
18日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
19日	83.2	****	0	****	1	****	0	****	0	****
20日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
21日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
22日	88.0	30.0	0	4	0	40	0	0	0	0
23日	88.0	87.7	0	17	0	10	0	0	0	0
24日	88.0	87.7	0	4	0	8	0	0	0	0
25日	88.0	87.7	0	4	0	8	0	0	0	0
26日	52.0	87.8	0	5	1	9	0	0	0	0
27日	****	85.6	****	3	****	9	****	0	****	0
28日	24.7	84.4	1	1	3	8	0	0	0	0
29日	78.6	86.6	0	1	0	8	0	0	0	0
30日	****	83.7	****	2	****	8	****	0	****	0
31日	****	83.7	****	3	****	8	****	0	****	0
平均(合計)	2,218.9	1,368.1	0	3	0	10	0	0	0	0
最大値	88.1	87.8	3	17	3	40	1	0	0	0
最小値	24.7	30.0	0	1	0	5	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※\*\*\*\*:焼却炉停止中

●9月

月日	下水汚泥投入量(t)		塩化水素(ppm)		窒素酸化物(ppm)		硫黄酸化物(ppm)		ばいじん(mg/Nm <sup>3</sup> )	
			自己規制値:50ppm (法規制値:約430ppm)		自己規制値:70ppm (法規制値:250ppm)		自己規制値:30ppm (法規制値:約1600ppm)		自己規制値:20mg/Nm <sup>3</sup> (法規制値:80mg/Nm <sup>3</sup> )	
	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉	1系焼却炉	2系焼却炉
9月1日	****	83.7	****	3	****	8	****	0	****	0
2日	****	86.1	****	2	****	9	****	0	****	0
3日	****	87.7	****	1	****	8	****	0	****	0
4日	****	87.7	****	2	****	8	****	0	****	0
5日	****	87.7	****	3	****	8	****	0	****	0
6日	****	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
7日	****	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
8日	****	87.7	****	4	****	8	****	0	****	0
9日	****	87.7	****	4	****	8	****	0	****	0
10日	****	87.7	****	5	****	8	****	0	****	0
11日	44.7	87.8	1	3	1	8	0	0	0	0
12日	88.0	87.7	0	2	0	8	0	0	0	0
13日	88.0	87.7	0	2	0	9	0	0	0	0
14日	88.0	9.0	0	1	0	3	0	0	0	0
15日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
16日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
17日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
18日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
19日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
20日	85.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
21日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
22日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
23日	87.9	****	0	****	0	****	0	****	0	****
24日	87.2	****	0	****	0	****	0	****	0	****
25日	87.7	****	3	****	0	****	0	****	0	****
26日	86.6	****	2	****	2	****	0	****	0	****
27日	87.2	****	1	****	1	****	0	****	0	****
28日	88.0	****	1	****	0	****	0	****	0	****
29日	88.0	****	0	****	0	****	0	****	0	****
30日	88.0	15.4	0	2	0	44	0	0	0	0
平均(合計)	1,710.7	1,159.0	0	3	0	10	0	0	0	0
最大値	88.0	87.8	3	5	2	44	0	0	0	0
最小値	44.7	9.0	0	1	0	3	0	0	0	0

※焼却量は平均欄に合計値を記入しました。自己規制値は1時間移動平均値です。

※\*\*\*\*:焼却炉停止中