

北 那 須 水 道 用 水 放 射 能 調 査 結 果

(単 位 : Bq / kg) (下 段 : 検 出 下 限 値)

試 料 番 号	採 取 日 時	原 水		水 道 用 水	
		放射能セシウム134	放射能セシウム137	放射能セシウム134	放射能セシウム137
No. 1	令和5年4月13日 8時45分	検出せず <0.72	検出せず <0.54		
No. 2	令和5年4月13日 15時20分			検出せず <0.50	検出せず <0.60
No. 3	令和5年7月13日 9時10分	検出せず <0.60	検出せず <0.69		
No. 4	令和5年7月13日 15時00分			検出せず <0.80	検出せず <0.78
No. 5	令和5年10月12日 15時04分			検出せず <0.61	検出せず <0.70
No. 6	令和6年1月11日 13時00分			検出せず <0.65	検出せず <0.68
No. 7					
No. 8					
No. 9					
No. 10					
No. 11					
No. 12					
No. 13					
No. 14					
No. 15					
No. 16					
No. 17					
No. 18					
No. 19					
No. 20					
No. 21					
No. 22					
No. 23					
No. 24					
No. 25					