

# 水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(令和6(2024)年度)

天日乾燥床に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R5.9.15	30	R6.3.8
R5.10.30	20	R6.3.8
R5.12.25	30	R6.5.24
R6.3.4	10	R6.6.24
R6.4.22	30	R6.9.12
R6.5.28	20	R6.9.12

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。