北那須水道事務所　環境放射線量測定結果（令和8(2026)年4月1日～）

（単位：マイクロシーベルト/時）

測定日	曜日	測定開始時間	天候	①境界北西	②境界南西	③境界南東	④境界北東	平均
R8.4.8	水	13時	晴	0.07	0.09	0.10	0.14	0.10
R8.5.7	木	13時	晴	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10
R8.6.1	月	11時	晴	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08

※1 使 用 測 定 器：日立アロカTCS-172B

※2 測 定 地 点：原則として地表上100cm

※3 平成26年5月1日より原則として月1回の測定となりました。