

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(平成27年度)

天日乾燥床に移した日	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
H26.9.26	330	H27.5.21
H26.10.16	460	H27.5.21
H26.10.22	180	H27.5.21
H26.11.10	290	H27.5.21
H27.2.23	30	H27.9.28
H27.2.24	30	H27.9.28
H27.6.5	110	H27.9.28
H27.6.5	40	H27.9.28

天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。