

水道施設の浄水発生土に係る放射性物質の測定結果

北那須水道事務所(令和7(2025)年度)

天日乾燥床に移した日※	測定値(ベクレル/kg)	検体採取日
	放射性セシウム 134・137	
R6.8.9	10	R7.5.13
R6.9.30	30	R7.5.13
R6.11.26	20	R7.5.20
R6.12.26	不検出	R7.6.12
R7.2.17	40	R7.7.17
R7.3.24	10	R7.8.5
R7.7.28	60	R7.12.3

※天日乾燥床とは、浄水過程で発生した浄水発生土を乾燥させる施設です。