

令和6年度 鬼怒水道用水供給事業水質検査記録(浄水)

水質基準項目

定期採水時データ

項目		採水月											水質基準	報告下限値	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			3月
	気温 (°C)	16.8	23.0	22.7										—	—
	水温 (°C)	13.0	15.3	18.8										—	—
1	一般細菌 (集落/mL)	0	0	0										100以下	0
2	大腸菌 (MPN/100mL)	不検出	不検出	不検出										不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003										0.003以下	0.0003
4	水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	—	—										0.0005以下	0.00005
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001										0.01以下	0.001
6	鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001										0.01以下	0.001
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001										0.01以下	0.001
8	六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002										0.02以下	0.002
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004										0.04以下	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—	<0.001	—										0.01以下	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.8	0.5	0.5										10以下	0.1
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	<0.08	0.08										0.8以下	0.08
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1										1.0以下	0.1
14	四塩化炭素 (mg/L)	—	<0.0002	<0.0002										0.002以下	0.0002
15	1,4-ジオキサン (mg/L)	—	<0.005	<0.005										0.05以下	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	<0.004	<0.004										0.04以下	0.004
17	ジクロロメタン (mg/L)	—	<0.002	<0.002										0.02以下	0.002
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	<0.0005	<0.0005										0.01以下	0.0005
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	<0.001	<0.001										0.01以下	0.001
20	ベンゼン (mg/L)	—	<0.001	<0.001										0.01以下	0.001
21	塩素酸 (mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06										0.6以下	0.06
22	クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	<0.002										0.02以下	0.002
23	クロロホルム (mg/L)	—	0.006	0.010										0.06以下	0.001
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	0.003										0.03以下	0.003
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—	0.001	<0.001										0.1以下	0.001

