

鬼怒水道用PFAS検査結果

(単位 : mg/L)

試料番号	採取年月	原水	水道用水
No. 1	令和6(2024)年4月	<0.000005 (報告下限値)	<0.000005 (報告下限値)
No. 2	令和6(2024)年7月	<0.000005 (報告下限値)	<0.000005 (報告下限値)
No. 3			
No. 4			
No. 5			
No. 6			
No. 7			
No. 8			
No. 9			
No. 10			